

Rapporto di Prova n. 2020/199/040 del 28/07/2020

Ragione sociale: AQUA CRISTALLINA SAS DI ACRÌ MASSIMILIANO & C.
Indirizzo: VIA SILVIO PELLICO 108
Città: CARIGNANO
CAP: 10041 Provincia: TO

Codice campione: 2020/199/040
Descrizione campione: ACQUA CASSETTA COMUNE VILLAR FOCCHIARDO
Luogo di campionamento:

Campionamento eseguito da: Cliente
Metodo di campionamento: Non applicabile
Data e ora campionamento: 17/07/2020 alle ore 12:30
Data e ora ricevimento campione: 17/07/2020 alle ore 14:55
Temperatura di campionam. (°C): 4 Temp. arrivo campione (°C): 4

Motivazione: Autocontrollo

Il campionamento non è accreditato da ACCREDIA

Data e ora inizio analisi: 17/07/2020
Data e ora fine analisi: 25/07/2020
Annotazioni:

Il presente Rapporto di Prova NON può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione SCRITTA del laboratorio. I risultati riportati sul presente Rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

Rapporto di Prova n. 2020/199/040 del 28/07/2020

Prove effettuate					
<i>Parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risultato</i>	<i>Incertezza (5)</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Valori limite o di riferimento (#)</i>
Conta Enterococchi	UFC/ 100ml	<1	-	UNI EN ISO 7899-2:2003	0
Conta Coliformi a 37°C	UFC/ 100ml	<1	-	UNI EN ISO 9308-1:2017	0
Conta Escherichia coli	UFC/ 100ml	<1	-	UNI EN ISO 9308-1:2017	0
Odore	-	Assente	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-
Colore	-	Non percepibile	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	-
Sapore	-	Assente	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C	unità pH	7,03	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,6-9,5
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	32,6	-	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500
Ammonio	mg/l	< 0,1	-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,5
Ferro	µg/l	<10	-	UNI EN ISO 11885:2009	200
Torbidità	NTU	<0,1	-	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - solo/only p.to 7.2.2.B	-

(5) L'incertezza, quando riportata, risulta espressa come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 e corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(#) I valori limite o di riferimento, se indicati, derivano da:

--

- D.Lgs. 31/2001 s.m.i.

Medilabor non è responsabile della fase di campionamento. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I risultati delle prove sono ottenuti sulla base dei dati dichiarati dal cliente.

Note:

- La prova pH nelle acque è stata eseguita alle ore: 15:04

Rapporto di Prova n. 2020/199/040 del 28/07/2020


Dati forniti dal cliente

Campionamento eseguito da: Cliente
Data e ora campionamento: 17/07/2020 alle ore 12:30
Descrizione campione: ACQUA CASSETTA COMUNE VILLAR FOCCHIARDO
Luogo di campionamento:
Temperatura di campionam. (°C): 4

Riconoscimenti del Laboratorio

- Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015
- Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per effettuare analisi sull'amianto (615PIE32)

Responsabile chimica Analitica
Passariello Carmine



Responsabile Laboratorio
Daniele Boaglio

Responsabile microbiologia
Dott.ssa Valetti Giulia



FINE RAPPORTO DI PROVA